

ТП «Водоканал» АО «ГУ ЖКХ»

Форма 3.8. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе водоотведения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе водоотведения.

За 3 квартал 2018 года

Количество поданных заявок на подключение к централизованной системе водоотведения	ЗАТО Александровск	1	ЗАТО Видяево	0	ЗАТО Заозерск	0
	В т.ч.: г. Полярный	0	В т.ч.: п. Видяево	0		
	г. Гаджиево	1	н.п. Ара Губа	0		
	н.п. Оленья Губа	0				
Количество исполненных заявок на подключение к центральной системе водоотведения	ЗАТО Александровск	1	ЗАТО Видяево	0	ЗАТО Заозерск	0
	В т.ч.: г. Полярный	0	В т.ч.: п. Видяево	0		
	г. Гаджиево	1	н.п. Ара Губа	0		
	н.п. Оленья Губа	0				
Количество заявок о подключении централизованной системе водоотведения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение квартала	ЗАТО Александровск	0	ЗАТО Видяево	0	ЗАТО Заозерск	0
	В т.ч.: г. Полярный	0	В т.ч.: п. Видяево	0		
	г. Гаджиево	0	н.п. Ара Губа	0		
	н.п. Оленья Губа	0				
Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение квартала	ЗАТО Александровск	155,63	ЗАТО Видяево	29,92	ЗАТО Заозерск	32,0
	В т.ч.: г. Полярный	46,62				
	г. Гаджиево	99,9				
	н.п. Оленья Губа	9,1				

Начальник ЭТО ВКХ



В.Н. Гладких